

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Предписание

**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений**

№ 150

«22» апреля 2019 г.

Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 3а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Овчаренко Оксаны Анатольевны главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Лицей № 51», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 35/124 (ИНН 6166022675).

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

при обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: не соблюдаются требования к отделке учебных помещений, сан.узлов, медицинского блока, отсутствуют софиты над классными досками, несвоевременно проводится замена вышедших из строя источников света, Кабинет с ПЭВМ оборудован частично сломанными стульями, не функционирующим подъемно-поворотным механизмом, кабины в сан.узлах не имеют дверей, Унитазы на 2-м этаже не имеют сидений, возле раковины для мытья рук на 1-м этаже нет держателя для бумажного полотенца, в кабинетах недостаточно шкафов для хранения верхней одежды, в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинского осмотра и медицинских обследований, перерыв между сменами во 2-х и 3-х классах составляет менее 30 минут, расписание составлено с нарушениями санитарных правил, мебель в кабинете № 1 (1«А» класс) используется без учета антропометрических показателей: для детей ростовой группы № 2 используется группа мебели № 3.

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: п.п. 4.1., 4.5., 4.11., 4.28., 4.29., 4.30., 5.3., 7.2.6., 10.12., 10.8., 11.8., 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Выполнить отделку учебных помещений, сан.узлов, медицинского блока в соответствии с п.4.28., 4.29., 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10:

- выполнить покраску стен в коридорах, в раздевалках спортивного зала на стенах устранить дефекты покрасочного слоя,

- восстановить целостность паркетного покрытия в коридорах, устранить дефекты и механические повреждения, восстановить поверхностный слой. Выполнить ремонт линолеума в кабинетах литературы, информатики; в спортивном зале выполнить покраску полов ;

- в коридоре и в сан.узлах на 2-м этаже выполнить покраску потолков

Срок исполнения: 02.09.2019

2. В кабинете начальной школы выполнить покраску стен светлых тонов, допускающим проводить влажную уборку,

Срок исполнения: 01.09.2020

3. Установить софиты над классными досками в кабинете математики, литературы, информатики, истории, Физики, иностранного языка, химии+биологии, русского языка, биологии, начальных классов (п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10);

Срок исполнения: 01.09.2020

4. В кабинете литературы, физики выполнить замену вышедших из строя источников света.

Срок исполнения: 02.09.2019

5. В кабинете с ПЭВМ выполнить ремонт стульев, обеспечить функционирование подъемно-поворотного механизма (п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.4.11. СанПиН 2.4.2.2821-10)

Срок исполнения: 02.09.2019

6. Кабины в сан.узлах оборудовать дверями.

Срок исполнения: 01.09.2020

7. На унитазы на 2-м этаже установить сидения, возле раковины для мытья рук на 1-м этаже повесить держатель для бумажного полотенца(п.4.25. СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 02.09.2019

8. Предоставить личные медицинские книжки со сведениями о прохождении в полном объеме и своевременно медицинского осмотра и медицинских обследований Алешиной Е.В., Барановой Н.П., Власенко О.М., Волощук Л.М., Геворкян Л.С., Гондаренко Т.В., Гриппа И.Е., Гудимовой Т.В., Дрыковой О.В., Калашниковой В.В., Киселевой О.А., Косухиной Н.Н., Коротя И.Г., Кошевой О.В., Кривченковой Е.М., Крупенниковой Е.Ю., Куликовой Н.М., Курдаевой Е.В., Лебединской Н.Г., Мацько Т.Р., Мануковой С.И., Молодцовой Л.В., Овчар Л.Л., Полферовой Е.А., Прокопенко Н.Н., Савушкиной Т.Р., Федоровой Е.Ю, Хиркиной В.А., Черевковой Е.И., Червяковой Т.Ю., личную медицинскую книжку Овчар Л.Л. со сведениями о вакцинации против дифтерии и столбняка, личную медицинскую книжку установленного образца Улько В.А. (п.11.8., 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 02.09.2019

9. Выполнить корректировку расписания уроков – установить перерыв между сменами во 2-х и 3-х классах не менее 30 минут (п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10), распределить предметы в течение дня в соответствии со шкалой трудности предметов в соответствии с п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10:

Срок исполнения: 02.09.2019

10. В кабинете № 1 (1«А» класс) установить учебную мебель (парты, стулья) с учетом антропометрических показателей (п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10)

Срок исполнения: 02.09.2019

требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

по пп. 1, 4, 5, 7 до 02.09.2019,
по п. 2, 3, 6, 8, 9, 10 до 1.09.2020
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 дней со дня получения акта проверки.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области

Овчаренко Оксана Анатольевна
(ФИО, должность)

Предписание получил: «22» апреля 2019 г.

Директор МБОУ «Лицей № 51»

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)


(подпись)

Е.В.Курлаева
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением « ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Курлаева Елена Вячеславовна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022