



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ РОСТОВУ-НА-ДОНУ

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Максима Горького, 206, г. Ростов-на-Дону, 344022

Телефоны: (863) 266-51-01, Факс: (863) 266-51-01

E-mail: 2gpn_rnd@mail.ru Единый «Телефон доверия» 239-99-99

МБОУ г. Ростова-на-Дону
«Лицей №51 им. Капустина Б.В.»

«25» декабря 2020 № б/н

на № _____ от _____

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Лаврущенко Александр Александрович, рассмотрев постановление № 401-39/2020/3 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «25» декабря 2020, в виде административного штрафа в размере 6000 - шести тысячи рублей, вынесенное в отношении должностного лица: директора МБОУ г. Ростова-на-Дону «Лицей №51 им. Капустина Б.В.» Курлаева Елена Вячеславовна, нарушившего в помещениях на территории МБОУ г. Ростова-на-Дону «Лицей №51 им. Капустина Б.В.» «25» декабря 2020 года, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 36/124, требования пожарной безопасности, а именно:

- На объекте защиты для покрытия пола в коридорах школы с 1 по 2 этажи допускается применение горючего материала (паркет). ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ №123);

- На объекте защиты ширина запасного выхода на первом этаже у лестничного марша ведущего к спортивному залу менее 1,2 м, а именно 0,89 м. ч. 1 ст. 89 ФЗ №123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;

- На объекте защиты ширина запасного выхода из спортзала менее 1,2 м, а именно 0,75 м. ч. 1 ст. 89 ФЗ №123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;

- На объекте защиты для покрытия пола в коридоре у кабинета психолога допускается применение горючего материала (линолеум). ч. 6 ст. 134 ФЗ №123;

- На объекте защиты имеются наружная металлическая лестница 3-го типа расположена над оконным проемом не имеющим предел огнестойкости не менее EIW 30. ч. 1 ст. 53 ФЗ №123; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020;

- На объекте защиты не проведено испытание имеющихся металлических ограждений на кровле здания. п. 24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме".

УСТАНОВИЛ:

Вышеперечисленные нарушения, повлекшие собой совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, стали возможными в результате несоблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление в течении месяца со дня его получения;
2. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, в письменном виде сообщить в Кировское отделение надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области в месячный срок со дня получения представления.

Также разъясняю, что непринятие мер по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись лица вынесшего представление)

Лаврущенко А.А.
(расшифровка подписи)

Копию представления получил:

«25» декабря 2020 г.,

(дата)

должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица, гражданина/законного представителя

директор МОРЧ, улица № 51
Скур Курмане Аеме Вегематовна

Копия выслана «__» 20__ г. заказным письмом №__

уведомлением по адресу: _____

дата получения представления адресатом «__» 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ЛИЦЕЙ № 51 имени КАПУСТИНА БОРИСА ВЛАДИСЛАВОВИЧА»

пр. Чехова, 36/124, город Ростов-на-Дону, 344006, тел. 263-16-20, тел. факс 263-40-60

ОКПО 34121956 ОГРН 1026103168849

E-mail: licei51rd@yandex.ru

ИНН/КПП 6163022675/61630100108

Исх № 194 от 28.12.2020 года

Информация


о мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

В соответствии с итогами проверки (Акт №3-89 от 25.12.2020 года) в лицее выявлены ряд нарушений. Администрация МБРУ «Лицей №51» планирует устранить нарушения:

№п/п	нарушение	Мероприятия и сроки устранения
1	- На объекте защиты для покрытия пола в коридорах школы с 1 по 2 этажи допускается применение горючего материала (паркет), ч.6ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 1123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Подготовлена проектно-сметная документация по замене старого покрытия пола (на стадии государственной экспертизы) до 15.11.2021
2	-На объекте защиты ширина запасного выхода из спортзала менее 1,2 м, ч.1 ст. 89 ФЗ №123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;	Подготовка ПСД для включения в городскую программу по организации пожарной безопасности ОУ города, до 15.11.2021
3	- На объекте защиты ширины запасного выхода на первом этаже у лестничного марша ведущего к спортивному залу менее 1,2 ч.1 ст. 89 ФЗ №123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;	Подготовка ПСД для включения в городскую программу по организации пожарной безопасности ОУ города, до 15.11.2021
4	- На объекте защиты для покрытия пола в коридоре у кабинета психолога допускается применение горючего материала (линолеум) . ч.6 ст.134 ФЗ №123;	Замена покрытия пола в коридоре негорючим покрытием июль 2021 г (в рамках подготовки к новому учебному году)
5	-На объекте защиты имеются наружная металлическая лестница 3-го типа расположена над оконным проемом не имеющим предел огнестойкости не менее УИЩ 30, ч. 1 ст.53 ФЗ №123; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020;	Подготовка ПСД для включения в городскую программу по организации пожарной безопасности ОУ города, до 15.11.2021
6	- На объекте защиты не проведено испытание имеющихся металлических ограждений на кровле здания , п.24Постановления Правительство РФ от 25 апреля 2012г. №390 "О противопожарном режиме",	Проведение испытание металлических ограждений на кровле, 2 квартал 2021 года

Директор лицея



Е.В. Курлаева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Курлаева Елена Вячеславовна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022